



Bergamo, li 3 MAR. 2015

Ministero dell'Interno

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Bergamo**

"Adversus ignem audentissimi"
Ufficio Prevenzione Incendi

Via Codussi, 9 - 24124 Bergamo - Tel. 035/2278222
E mail: comando.bergamo@vigilfuoco.it
Pec: com.prev.bergamo@cert.vigilfuoco.it
sito internet www.vigilfuoco.it

Spett.le
Botali Giacomo Autotrasporti
Via Locatelli, 21
24050 - Civate al Piano

Protocollo n. *6917*

Pratica n. 85371

e, p.c. Spett.le sig. Sindaco
del Comune di
24050 - Civate al Piano

Oggetto: Valutazione del Progetto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011.
Ditta Botali Giacomo Autotrasporti sita nel Comune di Civate al Piano in via nuova S.P. 98.
Progetto di modifica attività individuata ai num./categorie 75/2.B del D.P.R. n° 151/2011.

Con riferimento alla istanza presentata in data 02.12.2014 (prot. n. 21058), esaminato il progetto relativo alla attività in oggetto indicata e la documentazione integrativa presentata in data 13.2.2015, si esprime:

parere favorevole sulla conformità dello stesso alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi

Per quanto non espressamente indicato in progetto, devono essere comunque osservate le regole tecniche di prevenzione incendi attualmente in vigore.

Posto quanto sopra si restituisce una copia del progetto con i visti di conformità rammentando che, a lavori ultimati, il responsabile legale, prima dell'esercizio dell'attività dovrà presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui all'art. 4 del D.P.R. 151/2011, corredata dalla documentazione prevista dal D.M. 07.08.2012 e s.m.i..

Si ricorda infine che, sempre ai sensi del DPR 151/2011, *in caso di modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti nello stabilimento o deposito e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate*, la S.V. è tenuta ad avviare nuovamente le procedure previste dal comma 6 dell'art. 4, nonché, *per i progetti di modifiche che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio*, anche quelle di cui al comma 1 dell'art. 3 ai fini dell'ottenimento del preventivo parere di conformità.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica
Ing. Carmelo Calabrò

Il Comandante
Ing. Agatino Carrolo