












	Naspo orientabile in cassetta con tubazione semirigida da 20 m e lancia frazionatrice UNI 25 (ϕ ugello = 8 mm - K=28)
	Quadro elettrico generale
	Inverter a servizio dell'impianto fotovoltaico
	Pulsante di allarme incendio
	Pulsante di sgancio elettrico di emergenza
	Pulsante di sgancio elettrico di emergenza per impianto FTV
	Rilevatore di fumo
	Percorso che adduce in luogo sicuro
	Uscita di sicurezza orizzontale
	Uscita di sicurezza verso il basso
	Porta con maniglione antipanico
	Segnale luminoso "USCITA DI SICUREZZA"
	Estintore a polvere con capacità estinguente 34A-144BC
	Estintore di CO2


COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

17 DIC. 2014

IL FUNZIONARIO TECNICO ISTRUTTORE
Geom. Orlando Bove
ESPRIME PARERE A QUANTO RICHIESTO NEL PRESENTE PROGETTO RELATIVAMENTE ALLE CONDIZIONI DELLA LETTERA PROTOCOLLO

PROTOCOLLO / PRATICA
21935/68322
INOX MECC S.R.L.
via Cortenuova, snc
24050 Cividate al Piano (BG)
Cod. Fisc. e p.iva: 01630750162

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Dott. Ing.
COGI MAURO
n° 3071

 Dott. Ing. Mauro Cogi

V.lo S. Martino della Battaglia, 20/3
25032 Chiari (BS)
Tel. e Fax 030.712609
Cell. 329.5430643
email: mauro.cogi@libero.it

Committente:
Inox Mecc S.r.l.

Descrizione:
Esame progetto att. 54.1.B secondo D.P.R. 01.08.2011 n. 151

TAV.
2

Località: Via Cortenuova, s.n. - Cividate al P. (BG)	Scala 1:100	Data dicembre 2014	Archivio 14CM065
---	----------------	-----------------------	---------------------