












	Naspo orientabile in cassetta con tubazione semirigid da 20 m e lancia frazionatrice UNI 25 (Ø ugello = 8 mm - K=28)
	Quadro elettrico generale
	Inverter a servizio dell'impianto fotovoltaico
	Pulsante di allarme incendio
	Pulsante di sgancio elettrico di emergenza
	Pulsante di sgancio elettrico di emergenza per impianto FTV
	Rilevatore di fumo
	Percorso che adduce in luogo sicuro
	Uscita di sicurezza orizzontale
	Uscita di sicurezza verso il basso
	Porta con maniglione antipanico
	Segnale luminoso "USCITA DI SICUREZZA"
	Estintore a polvere con capacità estinguente 34A-144BC
	Estintore di CO2

COMANDO PROVINCIALE  
VIGILI DEL FUOCO  
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

17 DIC. 2014

IL FUNZIONARIO TECNICO ISTRUTTORE  
*Geom. Orlando Bove*


SI ESPRIME PARERE A QUANTO  
RICHIESTO NEL PRESENTE PROGETTO  
RELATIVAMENTE ALLE CONDIZIONI  
DELLA LETTERA PROTOCOLLO

**INOX MECC S.R.L.**  
Via Cortenuova, snc  
Cividate al Piano (BG)  
cod. fisc. e p.iva. 01630750162

PROTOCOLLO / PRATICA  
**21935/68322**

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Dott. Ing.  
**COGI MAURO**  
n° 3071

 **Dott. Ing. Mauro Cogi**

V.lo S. Martino della Battaglia, 20/3  
25032 Chiari (BS)  
Tel. e Fax 030.712609  
Cell. 329.5430643  
email: mauro.cogi@libero.it

Committente: Inox Mecc S.r.l.		<b>TAV. 5</b>	
Descrizione: Esame progetto att. 54.1.B secondo D.P.R. 01.08.2011 n. 151			
Località: Via Cortenuova, s.n. - Cividate al P. (BG)	Scala 1:100	Data dicembre 2014	Archivio 14CM065