

**COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI**

17 DIC. 2014

SI ESPRIME PARERE A QUANTO
RICHIESTO NEL PRESENTE PROGETTO
RELATIVAMENTE ALLE CONDIZIONI
DELLA LETTERA PROTOCOLLO

IL FUNZIONARIO TECNICO ISTRUTTORE
Geom. Orlando Boffe

Impianto da realizzarsi e da installarsi secondo la
"Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici"
prot. 1324 del 07.02.2012 ed il successivo
chiarimento del 04.05.2012.

indicazioni di pericolo sulle canaline con dicitura:
**ATTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN TENSIONE
DURANTE LE ORE DIURNE (660 V DC)**

Potenza di picco = 195,00 kW
Tensione impianto fotovoltaico = 660 V
Impianto provvisto di dispositivo di sezionamento
con sgancio all'esterno dell'edificio

INOX MECC S.R.L.
Via Cortenuova, snc
24050 Cividate al Piano (BG)
cod. fisc. e p.va: 01630750162



 **Dott. Ing. Mauro Cogi**

V.lo S. Martino della Battaglia, 20/3
25032 Chiari (BS)
Tel. e Fax 030.712609
Cell. 329.5430643
email: mauro.cogi@libero.it

Committente:
Inox Mecc S.r.l.

Descrizione:
Esame progetto att. 54.1.B secondo D.P.R. 01.08.2011 n. 151

Località:
Via Cortenuova, s.n. – Cividate al P. (BG)

Scala
1:100

Data
dicembre 2014

Archivio
14CM065

TAV.
6